

富津産業廃棄物最終処分場 放流水水質検査結果（令和 2年 7分・令和 2年 8月分）

採取場所：水質監視槽出口

検査項目、分析項目				単 位	検査結果		排水基準※1	
					7月分	8月分		
採 取 年 月 日				(令和. 年. 月)	02.07.03	02.08.04		
検 査 結 果 確 定 日				(令和. 年. 月)	02.07.31	02.08.31		
水 質 検 査 結 果	有 害 物 質	1	カドミウム及びその化合物	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	0.01以下	
		2	シアン化合物	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	検出されないこと	
		3	有機燐化合物	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	検出されないこと	
		4	鉛及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.1以下	
		5	六価クロム化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.05以下	
		6	砒素及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.05以下	
		7	総水銀 ※2	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	0.0005以下	
		8	アルキル水銀	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	検出されないこと	
		9	PCB	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	検出されないこと	
		10	トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.1以下	
		11	テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.1以下	
		12	ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	0.2以下	
		13	四塩化炭素	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.02以下	
		14	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	0.04以下	
		15	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	1以下	
	関 係 物 質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.04	< 0.04	0.4以下	
		17	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	3以下	
		18	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	0.06以下	
		19	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	0.02以下	
		20	チウラム	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	0.06以下	
		21	シマジン	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	0.03以下	
		22	チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	0.2以下	
		23	ベンゼン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.1以下	
		24	セレン及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.1以下	
		25	ほう素及びその化合物	(mg/L)	2.2	1.9	230以下	
		26	ふっ素及びその化合物	(mg/L)	2.7	2.5	15以下	
		27	アンモニア等化合物 ※3	(mg/L)	4.1	3.1	100以下	
	結 果	有 害 物 質	28	1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	0.5以下
			一	ダイオキシン類 ※4	(pg-TEQ/L)	0.0034		10以下 ※5
			1	水素イオン濃度指数	(ー)	6.9	7.2	5.0～9.0
			2	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	1	< 1	10以下 ※6
			3	化学的酸素要求量	(mg/L)	6.6	6.6	10以下
			4	浮遊物質量	(mg/L)	< 2	< 2	20以下
5			鉱油類含有量	(mg/L)	< 2	< 2	2以下	
6			動植物油脂類含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	0.5以下	
7			フェノール類含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	1以下	
8			銅含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	1以下	
9			亜鉛含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	1以下	
10			溶解性鉄含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	1以下	
11			溶解性マンガン含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	1以下	
12			クロム含有量	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	0.5以下	
13			大腸菌群数	(個/cm ³)	< 300	< 300	3000以下	
外		14	窒素含有量	(mg/L)	5.0	3.5	60以下	
	15	燐含有量	(mg/L)	0.03	0.02	8以下		

※1 「千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」における放流水の排水基準です。

※2 「水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物」の略です。

※3 「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」の略です。

※4 検査試料採取日「令和 2年 7月 3日」、検査結果確定日「令和 2年 8月31日」のものです。

※5 「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令（平12 総・厚3）「維持管理の基準」に定める排水基準値です。

※6 当処分場は、海域放流のためBODの基準について適用外です。